



Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

ul. H. Sienkiewicza 3, 58 – 400 Kamienna Góra
Tel.: 75 645 51 60

Kamienna Góra, dnia 05 marca 2020r.

**Wszyscy wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki 15C w Kamiennej Górze – znak sprawy 7/2/2020/ZO.

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące zadania pn. "Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki 15C w kamiennej Górze":

Pytanie nr 1: Z jakiego materiału mają być wykonane kamień płomieniowany strzegomski?

Odpowiedz nr 2: Schody mają zostać wykonane z płyt granitowych antypoślizgowych gr. 3 cm. (tj. płomieniowanych). Może być granit strzegomski.


Pytanie nr 2: Ilość powierzchni całkowitej do obłożenia?

Odpowiedz nr 2: Zakres prac został uwzględniony w przedmiarze robót. Powierzchnia do obłożenia płytami granitowymi wynosi łącznie z stopniami i podstopnicami ok. 15,02 m². Należy skalkulować wykonania w takiej technologii, że stopień wykonany będzie z jednej płyty granitowej.

Pytanie nr 3: Jakie mają być balustrady? Można prosić o zdjęcia powierzchni prac?

Odpowiedz nr 3: Zamawiający publikuje zdjęcia obecnego stanu schodów. Zakres prac obejmuje również usunięcie istniejącego podłoża, wykonanie nowego wraz z nową konstrukcją, izolacją przeciwwodną i wykończeniem.

Balustrada powinna być wykonana ze stali nierdzewnej zgodnie z opisem w przedmiarze robót. tj. "Balustrady schodowe - Analogia - zakup i montaż balustrad ze stali nierdzewnej fi 40mm (pochwyty + balustrada na tarasie wys. 1,10m z pionowymi rurkami fi 10mm w odstępach max. 12 cm).

1. g. Przewodnik Zbiórów
Kamień płomieniowany strzegomski
Kamień płomieniowany strzegomski

Lukasz Kawa